

OBEC JÍLOVIŠTĚ

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Berouně dne

Poj.udál.č.

Kolář / 142

12.6.2013

e-mail: jan.kolar@vakberoun.cz

Věc : Zaplavení vodních zdrojů pitné vody v majetku obce Jíloviště
- zpráva provozovatele Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Z důvodu záplav začátkem června 2013 došlo k částečnému zaplavení a vzednutí hladiny spodní vody všech vodních zdrojů pitné vody v majetku obce Jíloviště, a to vodní zdroje „U Ruky“, vodní zdroje „Jeptiška“ a vrt JL5.


Tímto došlo ke zhoršení kvality surové vody ve zdrojích. Lehký zákal byl způsoben uvolněním železa oxidací vrchních vrstev ve zdrojích. Byly provedeny následující kroky:

- denně je prováděna kontrola surové i vyrobené vody na úpravně vody
- bylo zvýšeno dávkování chlornanu sodného ke zdravotnímu zabezpečení vody (do doby ustálení spodní hladiny vody do normálního stavu)
- provizorně bude zprovozněno dávkování manganistanu siřičitého, jako další stupeň úpravy před samotnou filtrací, k odstranění Fe ze surové vody
- dle možností bude prováděno odkalování vodovodní sítě

Odhadujeme, že zákal bude trvat cca 3-5 dní.

Odhad zvýšených nákladů na provoz: 40 – 80 tisíc Kč

Jan Kolář
vedoucí manažer akvizic



Vodovody a kanalizace Beroun
akciová společnost
266 41 Beroun Mostníkovská 255
Tel.: 311 747 111, Fax: 311 621 372
DIČ: CZ46356975 2