

OBEC JÍLOVIŠTĚ

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Berouně dne

Poj.udál.č.

Kolář / 142

10.6.2013

e-mail: jan.kolar@vakberoun.cz

**Věc : Zaplavení čerpací stanice pitné vody „Hájensko“ v majetku obce Jíloviště
- zpráva provozovatele Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.**

V noci z 1.6.2013 na 2.6.2013 došlo k zaplavení čerpací stanice pitné vody „Hájensko“ v obci Jíloviště splachem z okolní komunikace a vzedmutím hladiny spodní vody.


Čerpací stanice musela být odstavena z důvodu zatopení motorů čerpadel. Byly zjištěny a postupně odstraňovány následující závady:

- náhradní zásobování je zajištěno přepojením vodovodu na gravitační okruh (v lokalitě „Hájensko“ bude po dobu odstávky č.s. nižší tlak)
- byla provedena kompletní revize elektroinstalací s drobnými opravami
- došlo k zaplavení strojovny a motory čerpadel byly demontovány a odvezeny k vysušení, servisu a případné opravě; po opravě budou motory namontovány a čerpací stanice uvedena do řádného provozu (*servis a opravy lze uplatnit přes pojišťovnu*)

Odhadujeme, že odstávka ČS bude trvat cca 14 dní.

Odhad oprav: 50 – 80 tisíc Kč (dle výše za opravy čerpadel)

Jan Kolář
vedoucí manažer akvizic



Vodovody a kanalizace Beroun
akciová společnost
266 41 Beroun Mostníkovská 255
Tel.: 311 747 111, Fax: 311 621 372
DIČ: CZ46356975 2