

OBEC JÍLOVIŠTĚ

Váš dopis značky / ze dne
Poj.udál.č.

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Berouně dne

Kolář / 142

10.6.2013

e-mail: jan.kolar@vakberoun.cz

Věc : Vyplavení čistírny odpadních vod v majetku obce Jíloviště
- zpráva provozovatele Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

V noci z 1.6.2013 na 2.6.2013 došlo k vyplavení ČOV Jíloviště velkým přítokem splaškových vod kanalizací a splachem ze silnice.


Po opadnutí vody byla ČOV byla odstavena a byly zjištěny a postupně odstraňovány následující závady:

- úklid areálu byl proveden ostřikem tlakovou vodou
- byla provedena kompletní revize elektroinstalací s drobnými opravami
- došlo k zaplavení strojovny s dmychadly do výšky cca 0,80 cm; motory odvezeny k vysušení; kontrola funkčnosti dmychadel (objednán servis – odvoz dmychadel do opravy, jedno zapůjčeno servisem do doby opravy); po snížení nátoků bude uvedeno provzdušňovací zařízení do chodu /alespoň částečně/ *(servis a opravy nutno uplatnit přes pojišťovnu)*
- došlo k přelivu kanalizační stoky u předposlední revizní šachty na síti, která nebyla schopna pobrat množství přitékajících vod; po opadnutí průtoku byla provedena kontrola, vyčištění a revize šachty a potrubí
- na odtoku z ČOV do potoka došlo k utržení části kameninového potrubí a valící se voda natékala do chaty v blízkosti trasy tohoto odtokového potrubí; bylo provizorně svedeno korytem mimo chatu a po částečném opadnutí průtoku bylo potrubí provizorně propojeno; v nejbližší době bude provedena finální oprava potrubí a šachty *(toto celé je nutno uplatnit přes pojišťovnu, vč. poničení chaty)*

Odhadujeme, že odstávka ČOV bude trvat cca 14 dní.

Odhad oprav: 100 – 300 tisíc Kč (dle výše za opravy dmychadel)

Jan Kolář
vedoucí manažer akvizic



Vodovody a kanalizace Beroun
akciová společnost
266 41 Beroun Mostníkovská 255
Tel.: 311 747 111, Fax: 311 621 372
DIČ: CZ46356975 2

