



OBEC JÍLOVIŠTĚ

DODATEČNÁ INFORMACE Č.1

veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitní režimu na stavební práce s názvem:

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

A HŘIŠTĚ PRO MALOU KOPANOU JÍLOVIŠTĚ

1. Základní údaje o zadavateli:

Název zadavatele:	Obec Jíloviště
Sídlo zadavatele:	Pražská 81, 252 02 Jíloviště
IČ:	00241334
Statutární zástupce:	Ing. Vladimír Dlouhý
ID datové schránky:	e8rbs4j
Webové stránky zadavatele:	www.jiloviste.cz
Profil zadavatele:	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste
Kontaktní osoba:	Místostarostka RNDr. Jana Malá CSc
Tel.:	+420 602 232 842
E-mail:	mala@jiloviste.cz
Administrace veřejné zakázky:	firma: eFact, s.r.o. jméno: Pavel Vích telefon: 728 444 655 e-mail: vich@efact.cz

2. Dotaz:

Dobrý den,

měl bych dotaz k zakázce Výstavba multifunkčního hřiště v obci Jíloviště.

V Požadavku na kvalitu fotbalové umělé trávy v bodě 5. Lajnování uvádíte: ... lajny budou všité do rolí umělého trávníku. Není přípustná varianta, že by byly lajny v samostatné roli zvlášť.

Prosím o vysvětlení, jak mají být např. příčné lajny všity do umělého trávníku? To je uvedeno v obou případech v položkovém rozpočtu jako samostatná položka- fotbalového (280bm) i tenisového hřiště (3 mj.).

Předem děkuji za vysvětlení.

3. Odpověď:

K uvedenému dotazu:

- Jako nepřípustnou variantu vnímáme dodání „lajn (lajnování)“ v samostatných rolích
- „Lajny (lajnování)“ musí být všité v trávníkových rolích, popřípadě všité na okrajích těchto rolích a tím být součástí těchto rolí

Jíloviště 6.1. 2022