



OBEC JÍLOVIŠTĚ

DODATEČNÁ INFORMACE Č.3

Veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitní režimu na stavební práce s názvem:

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

A HŘIŠTĚ PRO MALOU KOPANOU JÍLOVIŠTĚ

1. Základní údaje o zadavateli:

Název zadavatele:	Obec Jíloviště
Sídlo zadavatele:	Pražská 81, 252 02 Jíloviště
IČ:	00241334
Statutární zástupce:	Ing. Vladimír Dlouhý
ID datové schránky:	e8rbs4j
Webové stránky zadavatele:	www.jiloviste.cz
Profil zadavatele:	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste
Kontaktní osoba:	Místostarostka RNDr. Jana Malá CSc
Tel.:	+420 602 232 842
E-mail:	mala@jiloviste.cz
Administrace veřejné zakázky:	firma: eFact, s.r.o. jméno: Pavel Vích telefon: 728 444 655 e-mail: vich@efact.cz

2. Dotaz:

Rád bych se dotázal na několik technických záležitostí k výše uvedenému výběrovému řízení.

Jedná se zejména o tyto rozpory mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr:

- Oplocení dle specifikace v PD na fotbal je 185mb a ve výkazu výměr 128mb.
- Taktéž obrubníky a sítě - ve výkazu 128bm, v PD 185bm
- V položkách 7 a 8 oboje je kamenivo ve stejné ploše a stejné tl.90mm a jedno má 270 tun a druhé 240tun
- Pokud se položky přepočítají přes jeden koeficient hmotnosti na plochu tak nesouhlasí tuny.
- oplocení sloupky 4,9m x 36 ks je 180mb ve výkazu výměr 128mb
- obrubník o 20mb víc než realita, taktéž mantinel a síť

3. Odpověď:

K uvedeným dotazům (odpovědi červenou barvou)

- **Oplocení dle specifikace v PD na fotbal je 185mb a ve výkazu výměr 128mb.**

Délku 185mb jsem v PD nikde nenašel. Fotbal má společnou hranici s multifunkčním hřištěm a tato hranice je započítána do multifunkčního hřiště. Na fotbal tedy zbývá délka 36m+ 46m + 46m (celkem 128mb).

- **Taktéž obrubníky a sítě - ve výkazu 128bm, v PD 185bm**

Délku 185mb jsem v PD nikde nenašel. Fotbal má společnou hranici s multifunkčním hřištěm a tato hranice je započítána do multifunkčního hřiště. Na fotbal tedy zbývá délka 36m+ 46m + 46m (celkem 128mb).

- **V položkách 7 a 8 oboje je kamenivo ve stejné ploše a stejné tl.90mm a jedno má 270 tun a druhé 240tun**

Kamenivo má jinou frakci, takže jinou hmotnost.

- **Pokud se položky přepočítají přes jeden koeficient hmotnosti na plochu tak nesouhlasí tuny.**

Tento dotaz není dostatečně specifikován, nelze odpovědět.

- **oplocení sloupky 4,9m x 36 ks je 180mb ve výkazu výměr 128mb**

Pokud tato poznámka platí k fotbalovému hřišti, tak v projektu není uvedena vzdálenost 4,9m. Jedná se o oplocení v délce 128mb (viz. půdorys a viz. poznámky výše).

- **obrubník o 20mb víc než realita, taktéž mantinel a síť**

Tento dotaz není dostatečně specifikován, nelze odpovědět.

Jíloviště 25.1. 2022